

**Skuldelev Vandværk
Vestergade 38
4050 Skibby**

**Analyserapport 110117-1
17. januar 2011
Blad 1 af 1**

Att: Carsten Larsen



DANAK

Test Reg. nr. 48

**Prøvetager: Laboratoriet (MD)
Prøvedato: 13. januar 2011
Prøvested: Skuldelev Vandværk**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøvelokation	Kl.	Temp.* °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Rentvand, værk	12:10	7,5	<1	<1	3	11

Metode: SM9223, 20.ed. SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. Bek. nr. 1449:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

Morten Due, civ.ing.

* uden for akkreditering

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end, > større end, i.m. ikke målelig.

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

navn og hjemsted

§ 1

Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune.

formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Skibby Kommune fastsatte regulativ.